



Følgende forhold skal kontrolleres før benyttelse af bygningsafsnittet til midlertidig overnatning og hver dag ved overnatning over flere døgn:

- Flugtveje og flugtvejspassager er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsdøre og flugtvejsarmaturer og/eller skilte ved disse er synlige.
- Røgalarmen afprøves (*Røgalarmen kan være erstattet af røgalarmen eller faste vågne vagter*)
- Automatisk varslingsanlæg er funktionsdueligt (*AVA kan være erstattet af røgalarmen eller faste vågne vagter*)
- Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordninger er funktionsduelige.
- Belægningsplan eller opslag med angivelse af antal overnattende personer er anbragt et synligt sted.
- Lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er funktionsduelige.
- Ansvarlige ledere har modtaget instruktion om:
 - Evakueringsprocedure inkl. optælling ved samlingssted.
 - Det tilladte antal personer.
 - Ordensreglerne.
 - Brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Brandslukningsmateriel er på plads og tilgængeligt.
- Brand- og evakueringsinstruks er ophængt synligt i rummet.
- Generelle ordensregler er ophængt

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på den person der har kontrolleret (Blok bogstaver):

Underskrift af person der har kontrolleret:

